

Betreft een aanvulling op paragraaf 6.7.3 van ISSO publicatie 82.1 van oktober 2009

Vraaggestuurde decentrale ventilatie en Energielabel methodiek

De Energielabel methodiek voor woningen is eind 2009 uitgebreid met de waardering van een aantal nieuwe technieken. Een van de technieken die nu gewaardeerd wordt is decentrale ventilatie met of zonder warmteterugwinning (WTW). Met decentrale ventilatiesystemen die ook zijn voorzien van vraagsturing dient als volgt te worden omgegaan in de methodiek:

Met wtw

Een speciale vorm van decentrale ventilatie is decentrale ventilatie met warmteterugwinning én vraagsturing. Om decentrale ventilatie met warmteterugwinning en vraagsturing op de juiste wijze te waarderen bij het Energielabel dient deze als "vraaggestuurde ventilatie" te worden beschouwd. Hierbij geldt wel de regel dat er **minimaal één** unit met decentrale ventilatie met warmteterugwinning én vraagsturing in de woonkamer of in een ruimte die in open verbinding staat met de woonkamer is aangebracht.

Zonder wtw

Om decentrale ventilatie met vraagsturing zonder wtw op de juiste wijze te waarderen bij het Energielabel dient deze als "vraaggestuurde ventilatie" te worden beschouwd.

Hierbij geldt wel de regel dat **alle** verblijfsruimten in de woning moeten zijn voorzien een decentrale ventilatie-unit met vraagsturing.

Overige decentrale ventilatiesystemen met of zonder WTW moeten als "decentrale ventilatie" worden beschouwd.

Bovenstaande tekst is een aanvulling op de 'opmerkingen ventilatiesystemen' zoals deze zijn aangegeven op bladzijde 97 van ISSO 82.1 versie oktober 2009.