

Errata ISSO-61 bijlage E

4 mei 2011

De laatste zin voor tabel E.1 vervangen door:

Indien geen productinformatie voorhanden is, kan met de richtwaarden uit tabel E.1 en een luchtsnelheidsafhankelijke correctiefactor een globale drukverliesberekening gemaakt worden.

Ga voor instortpotten, toe-en afvoerventielen, toe- en afvoerkappen uit van de in tabel E.1 gegeven waarden.

Ga voor kanalen, bochten, verloopstukken en verdelende en verzamelende hulpstukken uit van de in tabel E.1 gegeven waarden en vermenigvuldig deze met $v/4$, waarin v de luchtsnelheid is. Bij verzamelende en splitsende hulpstukken de luchtsnelheid nemen van de luchtstroom voor het splitsen of na het verzamelen.