

Betreft: Wijziging eis op specificatieblad 5.1 GIW/ISSO-publicatie 2007.

Geachte lezer,

In hoofdstuk 5 van de GIW/ISSO-publicatie 2007 zijn eisen gesteld met betrekking tot de temperatuuroverschrijding in woningen.

Omdat het acceptatieniveau ten aanzien van een hogere temperatuur in een keuken hoger is dan ten aanzien van overige vertrekken in een woning, en om te voorkomen dat alle woningen -enkel vanwege een temperatuuroverschrijding in de keuken- moeten worden voorzien van koeling, dient u in plaats van de huidige tekst t.w.:

“Als norm wordt gesteld dat de maximale PMV overschrijdingsuren > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen op basis van de criteria als vermeld op specificatieblad 5.2”,

Te lezen:

-“Met uitzondering van een open- of gesloten keuken (waarvoor geen eis geldt) wordt als norm gesteld dat de maximale PMV overschrijdingsuren > 0,5 niet meer dan 300 uur mag bedragen op basis van de criteria als vermeld op specificatieblad 5.2.”

Toelichting:

Bij een open keuken wordt voor de PMV berekening van de woonkamer uitgegaan van het totale vloeroppervlak (woonkamer + keuken) met een interne warmteproductie voor de gehele ruimte zoals deze geldt voor een woonkamer.

In de tabel op specificatieblad 5.2-1 komt derhalve de keuken als vertrek inclusief de daarachter vermelde waarden/factoren te vervallen.

Deze wijziging gaat in op 1 januari 2008.

Rotterdam, december 2007

Stichting GIW en Stichting ISSO